

SÆRBESTEMMELSER TIL SKI KOMMUNES SANITÆRREGLEMENT, ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

(Gjelder i tillegg til KS- "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser" datert oktober 2008 og senere revisjoner)

1. KRAV TIL SYNING FØR GJENFYLLING:

- a. Stikkledningens tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg eller privat stikkledning skal synes før gjenfylling.
- b. Plugging på kommunalt vann og avløpsanlegg eller privat stikkledning der eksisterende vann og avløpsledninger tas ut av drift, skal synes før gjenfylling.
- c. Kontroll av korrekt tilkobling av spillvann i bygning ved hjelp av fargeampulle skal utføres i samarbeid med representant fra Virksomhet kommunalteknikk v/ vann og avløp.
- d. Syning som beskrevet i punkt 1a, 1b og 1c, og som viser korrekt utførelse vil bli bekreftet av Ski kommune v/ Virksomhet kommunalteknikk med kvitteringsskjema på stedet.
- e. Rørlegger er ansvarlig for varsling av syning. Syning skal varsles minimum 24 timer før syningstidspunkt og utføres på ordinær arbeidsdag.
- f. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse skal kvitteringsskjema fra Virksomhet kommunalteknikk som bekrefter korrekt utførelse foreligge.
- g. Rørleggers dokumentasjon i henhold til punkt 3 legges til grunn ved anmodning om brukstillatelse i de tilfeller representant fra virksomhet kommunalteknikk ikke møter til avtalt tidspunkt for syning.

2. FOREBYGGING AV LEKKASJER, LEKKASJER PÅ VANNLEDNINGSNETTET

Dersom Ski kommune ved graving finner at lekkasjen skyldes feil på stikkledningen til eiendommen, vil nødvendige utgifter til reparasjon kreves refundert av vedkommende eier. Varsling fra Ski kommune til abonnenten skal skje i henhold til vanlige regler i forvaltningsloven.

3. "SOM BYGGET" LEDNINGSKART

Ski kommune stiller følgende krav til "som bygget" ledningskart.

- a. Målsatt ledningskart skal vise plassering av stikkledning inkl. tilknytningspunkt, plugg punkter, forgreningsmål, kummer, utskillere, fordrøyningsmagasin, stoppekran, hydranter og ellers andre installasjoner tilknyttet stikkledningen.
- b. Tilknytningspunkt til kommunalt eller annet vann og avløpsanlegg/ stikkledning måles inn fortrinnsvis fra senter nærmeste kommunale kum med målbånd.
- c. Pluggpunkt på kommunalt eller annet vann og avløpsanlegg/ stikkledning hvor gammel stikkledning settes ut av drift, måles inn fortrinnsvis fra senter nærmeste kommunale kum med målbånd.
- d. Andre faste geografiske holdepunkter som grensemerker, bygninger og stolper kan benyttes i de tilfeller lang avstand til nærmeste kum, store høydeforskjeller eller andre forhold vil gi unøyaktig resultat.
- e. Alle tilknytninger og plugg punkter skal dokumenteres med farge fotografi som viser korrekt utførelse. Bilder skal fortrinnsvis tas mot nord og vise detalj samt oversiktsbilde av tilknytningen/ pluggingen. Bilder skal framstå som informative, klare og tydelige.
- f. Ved manglende innsendelse av dokumentasjon på utført arbeid vil kommunen på eiers regning kunne foreta oppgraving for å dokumentere forskriftsmessig tilkobling og eventuelt plugging.

4. VA- FERDIGMELDING

Når tiltaket er utført og senest ved anmodning om brukstillatelse, skal ansvarlig utførende sende inn kommunes va- ferdigmeldingsskjema inkl. vedlegg til Virksomhet kommunalteknikk.